

Zamawiający :

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

Do wszystkich Wykonawców:

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni olejowej Szkoły Podstawowej im. Ludwika Jakubowicz w Ostrowitem.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), zwanej dalej Pzp, do Zamawiającego wniesione zostało następujące zapytanie:

Pytanie 1.

Jaka jest wielkość jednorazowej dostawy ?

Odpowiedź

Wielkość jednorazowej dostawy wynosi 20 000 litrów.

Pytanie 2.

Jaka jest pojemność zbiornika na olej napędowy grzewczy ?

Odpowiedź

Pojemność jednego zbiornika na olej napędowy grzewczy wynosi 2000litrów, których łącznie jest 10 sztuk.

Pytanie 3.

Czy w specyfikacji chodzi o produkt olej napędowy grzewczy np. Ekoterm Plus lub równoważny czy olej opałowy ? Nazwa produktu nie jest spójna z parametrami fizykochemicznymi z tabeli .

Odpowiedź

Zamawiającemu w specyfikacji chodziło o olej opałowy.

Pytanie 4.

Czy fakturowanie może odbywać się również w temperaturze rzeczywistej w dniu dostawy ? Dzięki temu można uniknąć ubytków produktu w temperaturach ujemnych .

Odpowiedź

Tak, fakturowanie może odbywać się w temperaturze rzeczywistej w dniu dostawy.

Dyrektor szkoły
[Podpis]
mgr Jadwiga Wojdak